

华新水泥(昭通)有限公司_窑头-时均值-2025年07月01日00时00分00秒-2025年10月01日00时00分00秒

序号	监测时间	烟气流量- AVG(M3/s)	烟气流量- COU(M3)	烟尘- AVG(mg/m3)	烟尘- COU(kg)	烟气温度- AVG(℃)	烟气压力- AVG(Kpa)	烟气流速- AVG(m/s)	烟气湿度- AVG(%)
1	2025-07	36.842	61009860.7	5.304	324.668	76.841	-0.075	9.035	4.123
2	2025-08	40.178	105569578.1	6.118	660.159	71.426	-0.08	9.686	3.968
3	2025-09	43.007	111473638.4	6.309	703.761	70.86	-0.09	10.34	3.904
4	个数	3	3	3	3	3	3	3	3
5	最小值	36.842	61009860.7	5.304	324.668	70.86	-0.09	9.035	3.904
6	最大值	43.007	111473638.4	6.309	703.761	76.841	-0.075	10.34	4.123
7	算术平均值	40.01	92684359.05	5.91	562.86	73.04	-0.08	9.69	4
9	合计	-	278053077.2	-	1688.59	-	-	-	-